ЦЕОП: ROP-BTP-7253-LOC-1/24

Наш број: 2541200-Д.07.09.-128036-24

Суботица, 27.03.2024

ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за грађевинарство
МАРШАЛА ТИТА 30
24300 БАЧКА ТОПОЛА

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Суботица размотрио је захтев примљен дана 21.3.2024 године у име у име инвеститора ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд, СУБОТИЦА, ПРВОМАЈСКА бр. 2, . На основу одредби члана 140. Закона о енергетици ("Сл. гласник РС" бр. 145/14), 8 и 8б Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14), Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом ("Сл. гласник РС" бр. 63/13), Правила о раду дистрибутивног система ("Сл. гласник РС" бр. 71/17) и Одлуке о преносу овлашћења бр. 05.0.0.0.-08.01.-23077/1-2021 од 25.01.2021, доносе се

УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ

за изградњу приводног оптичког кабела, класе 222431, БАЧКА ТОПОЛА, ЖЕЉЕЗНИЧКА, к.п. 7522 и 7317/1 к.о. Б,топола-град
На основу увида у Идејно решење бр P2-12/24/0 од 21.03.2024 године, дају се ови услови.

На датој локацији се налазе постојећи електроенергетски објекти који се укрштају или паралелно воде са планираном трасом приводног оптичког кабела за РБС Су 128 СУ-Бачка Топола (ГСМ+Р), БАЧКА ТОПОЛА, ЖЕЉЕЗНИЧКА, к.п. 7522 и 7317/1 к.о. Б,топола-град, а власништво су Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Суботица.

1. Инвеститор је у обавези да поштује следеће:

1.1. Дозвољено је паралелно вођење енергетског и оптичког (или ТТ) кабела на међусобном размаку од најмање 0,5 m за каблове 1 kV, 10 kV и 20 kV, а 1 м за каблове 35 kV.
1.2. Укрштање енергетског и оптичког кабела се врши на одстојању од најмање 0,5 m.
1.3. Уколико не могу да се постигну размаци из предходна два пасуса, на тим местима се енергетски кабел провлачи кроз заштитну цев, али и тада размак не сме да буде мањи од 0,3 m.
1.4. Угао укрштања треба да је што ближе 90°, у насељеним местима најмање 30°, а ван насељених места најмање 45°.
1.5. Да се на местима укрштања оптичких каблова и електроенергетских каблова поставе одговарајуће ознаке.
1.6. Не дозвољава се полагање оптичких каблова изнад или испод енергетског кабла осим код укрштања. По правилу оптички кабел се на местима укрштања поставља изнад енергетског кабла.
1.7. Да се код извођења радова не оштете електроенергетски каблови и његови елементи (ознаке).
1.8. Код надземне мреже 0,4-20 kV при земљаним радовима на месту укрштања забрањено је постављање насипа од земље, због умањења сигурносне висине електричних проводника изнад земље.

2. Додатни услови за извођење радова на изградњи објекта

2.1. Грађевинске радове у непосредној близини електроенергетских објеката вршити ручно, без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите.

2.2. Најкасније осам дана пре почетка било каквих радова у близини електроенергетских објеката инвеститор је у обавезни да се у писаној форми обрати Служби за припрему и надзор одржавања Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Суботица, Суботица, у коме ће навести датум и време почетка радова, одговорно лице за извођење радова и контакт телефон.

2.3. Обавезује се инвеститор да уколико приликом извођења радова наиђе на подземне електроенергетске објекте, одмах обавести Службу за припрему и надзор одржавања Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Суботица, Суботица.

2.4. У случају потребе за измештањем електроенергетских објеката морају се обезбедити алтернативне трасе и инфраструктурни коридори уз претходну сагласност Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Суботица. Трошкове постављања електроенергетског објекта на другу локацију, као и трошкове градње, у складу са чл.217. Закона о енергетици („Сл.гласник РС“ бр. 145/14), сноси инвеститор објекта због чије изградње се врши измештање.

3. Додатни услови за грађење објекта са образложењем

Нема додатних услова.

4. Ови Услови имају важност 24 месеци, односно до истека рока важења локацијских услова издатих у складу са њима.

5. Ови Услови обавезују Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Суботица само уколико у целости, у истоветној и идентичној садржини чине саставни део локацијских услова.

Прилог:

- Оверене ситуације x1

С поштовањем,

Достављено:

1. Наслову
2. Служби за енергетику
3. Служби за припрему и надзор одржавања
4. Писарници

Директор огранка

Душко Петровић, дипл.ел.инж.

Digitally signed
ПЕТРОВИЋ ДУШКО
certificate issued by:
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije
28.03.2024. 08:31:26